

	ционное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (ППР в РФ), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13130.2016		
2.	Двери эвакуационных выходов из спортивного зала открываются не по направлению выхода.	п. 23 ППР в РФ, п. 4.2.22 СП 1.1313.0 2020	12.12.2022 г.	
3.	Автоматическая пожарная сигнализация и системы управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, а именно: - релейные модули РМ-4к в количестве: 2шт., требуют замены в связи с выходом из строя; -требуется замена клеммных колодок в каждом модуле оповещения на зажимы с винтовым соединением; - требуется замена аккумуляторных батарей в резервированных источниках питания в количестве: 2 шт. 17А/ч; 14 шт. 20 А/ч.	п. 54 ППР в РФ	12.12.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ «Средняя школа №15» Томилина О.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Тимофеев
(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору

Штрекерт В.Д., лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Штрекерт
(подпись)



*Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Вид нарушения	№ документа
1	1	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	1
2	2	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	2
3	3	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	3
4	4	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	4
5	5	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	5
6	6	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	6
7	7	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	7
8	8	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	8
9	9	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	9
10	10	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	Исключение из перечня объектов, подлежащих обязательному пожарному надзору	10

КНМ 76210061000201363256

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 336/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15", по адресу 150046, г. Ярославль, ул. Павлова, д. 37

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича №336 от «17» ноября 2021 года
в период с «19» ноября 2021 г. по «29» ноября 2021 г.

Государственным инспектором г. Ярославля о пожарному надзору Штрекертом Вадимом Дмитриевичем, лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МОУ «Средняя школа №15» Томилина О.И.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании отсутствует аварийное эвакуа-	п. 37 Постановления Правитель-	12.12.2022 г.	