



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Предписание № 107

г. Ярославль

«03» марта 2022г.

Главный специалист - эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Котова Наталья Вениаминовна, на основании акта проверки № 144 от 02.03.2022г. в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 15" (ИНН 7605014178), о нарушении п. 2.7.2., п. 2.8.3., п. 2.5.2, п.3.4.13., п.2.5.3., п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

предписывает:

МОУ "Средняя школа № 15" в лице директора школы Томиловой О.И. до 23.12.2023 прекратить нарушения п. 2.7.2., п. 2.5.2, п.2.5.3., п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», вызывшихся в следующем:

1. Конструкция окон мастерской не обеспечивают возможность проведения проветривания помещений в любое время года: изношенность и ветхость оконных блоков в кабинетах 17, 18, 21, в помещении библиотеки, спортивной раздевалки, слесарной, в нарушение п. 2.7.2.;
 2. Отмечаются дефекты и повреждения напольного покрытия местами в рекреации III этажа (линолеум имеет дефекты и повреждения), в нарушение п. 2.5.2.;
 3. В рекреации III этажей отмечаются повреждения и следы протеканий на потолке, на стенах местами имеются трещины, отслоение покрасочного покрытия, в нарушение п. 2.5.3.;
 4. Установлено превышение содержания железа в пробах воды питьевой – централизованное водоснабжение из крана холодной воды, отобранной на пищеблоке (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 2022 от 25.02.2022 (0,45±0,11 при гигиеническом нормативе 0,3), в нарушение п. 2.6.2
- Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до "23" декабря 2023г.

Главный специалист-эксперт

Н.В. Котова

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области



Л.С. Золотина

Копию предписания № 107 от «03» марта 2022г. на МОУ «Средняя школа № 15»

Получил(а) директор школы Томилова О.И.

«03» 03 2022г.